


ochranné pásmo nového zařízení VN je  
1m na každou stranu

Námrazová oblast - IO - bez námrazy  
Větrová oblast - II - do 25 m/s

obec: Židovice [565954]  
k.ú.: Židovice nad Labem [796794]

Ulice:  
Obec: Židovice  
Okres: Litoměřice  
Kraj: Ústecký kraj



Seznam dotčených pozemků stavbou:  
p.p.č. 132/2 - orná půda

### Legenda

- - - - - Nové nadzemní vedení VN ve správě ČEZd, a.s.
- - - - - Stávající nadzemní vedení VN ve správě ČEZd, a.s.
- - - - - Demontované nadzemní vedení VN ve správě ČEZd, a.s.
- ● ● Podpěrný bod VN - betonový sloup  
/nový - stávající - demontovaný/ ve správě ČEZ d. a.s.
- ■ ■ Podpěrný bod VN - NN - příhradový stožár  
/nový - stávající - demontovaný/ ve správě ČEZ d. a.s.
- F F F Stávající úsekový odpínač VN ve správě ČEZ d. a.s.
- Zemní soustava ve správě ČEZd, a.s.  
ekvipotenciální kruhy (r=1m=3m)  
/nový - stávající - demontovaný/
- Nové omezovače přepětí ve správě ČEZd.
- Stávající věžová trafostanice ve správě ČEZd, a.s.
- Ukotvení na podpěrném bodu ve správě ČEZd, a.s.  
KS - kotvení svorka - kabel VN  
JK - jednoduchý kotvení řetězec  
^ - bezpečnostní závěs  
/nový - stávající - demontovaný/

**SO 01 - Přeložka nadzemního vedení VN**  
Trasa zemního vedení VN - 46 bm  
Kabel VN - 22kV-AXEKVCE 3x1x240 - 198m  
Demontáž nadzemního vedení VN  
Trasa nadzemního vedení VN - 40 bm - demontáž  
Vodič AFe 6 95mm<sup>2</sup> - 105 m - demontáž

Napětová soustava: 3x 22 000 V, 50Hz, střídavé, síť IT, nepřímý uzemněný uzel napájecího transformátoru  
Napětová soustava: 3x400/230 V, 50Hz, střídavé, síť TN - C  
Ochrana před úrazem v distribuční soustavě dle PNE 33 0000-1.  
Značení: dle PNE 18 4311 a DSO\_ME\_0064

GROMA v. 11.1		SEZNAM SOUŘADNIC			str. 1/1
Předč. číslo	Y	X	Popis		
1	750 726.64	1 001 420.11	Stávající PB		
2	750 728.14	1 001 420.11	Trasa VN		
3	750 741.37	1 001 432.27	Trasa VN		
4	750 743.67	1 001 433.39	Trasa VN		
5	750 764.06	1 001 432.31	Trasa VN		
6	750 766.34	1 001 432.63	Trasa VN		
7	750 766.40	1 001 431.57	Nový PB		

Vypracoval:	Hlavní projektant:	Zhotovitel projektové dokumentace:	
Bc. Josef Šišovský	Bc. Josef Šišovský	<b>PRONER s.r.o.</b> Boženy Němcové 1157/9 412 01 Litoměřice-Předměstí IČ 047 58 641	
Investor stavby:			
		Název stavby:	Zakázka číslo:
		IZ-12-4000903 LT - Židovice pp.č.132-2 přeložka v.ved.VN	PR_30
		Popis:	Datum:
		Vytyčovací výkres	1/2020
			Stupeň PD:
			DOZ + DPS
			Měřítko:
			1 : 500
			Číslo výkresu:
			C.2